

试验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): AG20260319-01

产品名称

Description

EtherCAT 分支器

产品型号

Model

ZSW-8008

制造厂商

Manufacture

广州致远电子股份有限公司

委托单位

Client

广州致远电子-AIoT 事业部

试验项目

Test Item

安规符合性试验

试验日期

Test Date

2026-03-19

试验结论

Conclusion

Pass

注意事项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试样品，如果产品有重大改变，应按照试验依据重做测试，最终解释权归广州致远电子股份有限公司“安规实验室”。为确保试验结果的准确性和可重复性，实验室会不定期地与第三方权威检测认证机构进行试验数据的比对，以确保我司实验室结果的可对比性。

其他相关注意事项：

1. 如果该报告没有签名或盖章，则视为无效；
2. 如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；
3. 对于该报告的任何拷贝，必须重新盖章，否则视为无效；
4. 未经本中心书面同意，不得部分复制本报告（全部复制除外）；
5. 如果您对该报告的内容有任何疑问或异议，请在收到报告之后的 7 个工作日内，按照下面的电话或邮件，及时与我们联系。

广州致远电子股份有限公司

可靠性认证中心

联系电话：020-28015699-8076

电子邮箱：zy.emc@zlg.cn

地址：广州市天河区天河软件园思成路 43 号

公司网站：<http://www.zlgmcu.com>；<http://www.zlg.cn>

试验报告总结

产品信息：项目编号：PM-0104-2025090003

产品名称：EtherCAT 分支器

产品型号：ZSW-8008

产品版本：S0.00

固件版本：无

BOM 版本：A000

制造厂商：广州致远电子股份有限公司

联系电话：020-28015699-8947

委托单位：广州致远电子-AIoT 事业部

联系人：

试验依据：☒ 立项指标

☐ 客户要求

☐ 相应标准要求

试验阶段：☒ 新研发样机测评

☐ 待转产样机测评

☐ 变更方案样机测评

☐ 量产样机测评

☐ 客诉样机测评

关联单号：KKRW20260302-001

测试场地：广州致远电子股份有限公司安规实验室

开始测试：2026 年 03 月 18 日

结束测试：2026 年 03 月 19 日

测试结果：☒ Pass

☐ Fail

报告声明：本试验报告只对受试样品负责；未经本实验室书面同意不能部分复制本报告。

测试 (Operator) :

2026-03-19

陈松河

Date

Name

Signature

陈松河

审核 (Reviewer) :

2026-03-19

林友联

Date

Name

Signature

林友联

批准 (Approver) :

2026-03-19

陈勇志

Date

Name

Signature

陈勇志



产品描述说明及试验结论综述

设备分类	☒ 终端产品 ☐ 内置元器件/电路产品
使用人员	☒ 一般人员 ☐ 受培训人员 ☐ 熟练技术人员
供电类型	☐ 交流电源 ☒ 直流电源 ☐ 无电源连接: ☒ ES1 ☒ ES2 ☐ ES3
供电范围	9-36VDC
电网电源 连接方式	☐ 永久性连接 ☐ 可拆卸电源线 ☐ 不可拆卸电源线 ☐ 直插式设备 ☐ A型可插式 ☐ B型可插式 ☒ 不直接与电网电源连
过电压类别	☐ 过电压类别 I ☐ 过电压类别 II ☐ 过电压类别 III ☐ 过电压类别 IV ☒ 其他
设备移动性	☐ 可移动式 ☐ 手持式 ☐ 便携式 ☐ 驻立式 ☒ 嵌装式 ☐ 工作台安装式 ☐ 其他
设备类型	☐ I 类设备 ☐ II 类设备 ☐ III类设备 ☒ 其他
污染等级	☐ 污染等级1 ☒ 污染等级2 ☐ 污染等级3
环境优先等级	工作环境: -40℃~+85℃, 相对湿度: 5%~95% (非冷凝)
工作方式	☒ 连续工作 ☐ 短时工作 ☐ 间断工作
产品尺寸	110mm(长)×75.2mm(宽)×44.2mm(高)
产品重量	N/A
IP 等级	N/A
试验标准	IEC 62368-1:2018 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
试验结论综述	安规符合性合格

目录

1. 概述	1
1.1 试验项目及标准	1
1.2 试验仪器	2
1.3 试验环境	2
2. 安规关键件	3
3. 安规试验	4
3.1 输入试验	4
3.1.1 标准要求	4
3.1.2 试验方法	4
3.1.3 试验结果	5
3.2 抗电强度	6
3.2.1 标准要求	6
3.2.2 试验方法	8
3.2.3 试验配置	9
3.2.4 试验结果	9
4. 产品图片	10

1. 概述

1.1 试验项目及标准

表 1 试验项目及标准

序号	试验项目	采用标准章节	试验结果
0	安规关键件清单	IEC 62368-1:2018 标准全文	☒ Pass ☐ Fail ☐ N/A
1	输入试验	IEC 62368-1:2018 附录 B.2	☒ Pass ☐ Fail ☐ N/A
2	抗电强度	立项要求	☒ Pass ☐ Fail ☐ N/A
说明：基于 IEC 62368-1:2018 第 3 版			

备注：P: Pass, F: Fail, N/A: 不适用或未涉及。

1.2 试验仪器

表 2 试验仪器

序号	试验项目	设备编号	设备名称	设备型号	校准有效期
1	输入	ZY-YF0235	功率计	PA310	2026-10-24
2	单一故障	ZY-YF0062	温度采集仪	34972A	2026-10-24
3	可触及的要求	ZY-YF0244	刚性/铰接试验指	定制	2026-10-24
4	抗电强度	ZY-YF0232	绝缘耐压测试仪	TH9120	2026-10-24
5	电气间隙与爬电距离	ZY-YF0297 ZY-YF0298	爬电量规直型 爬电量规 L 型	定制	2026-10-24
6	潮湿处理	ZY-YF0300	高低温(湿热)试验箱	CEEC-M64H-65	2026-10-24
7	冲击电压	ZY-YF0208	雷击浪涌发生器	PSURGE 4010	2026-10-24
8	绝缘电阻	ZY-YF0232	绝缘耐压测试仪	TH9120	2026-10-24
9	温升与异常温升试验	ZY-YF0062	数据采集记录仪	DM100	2026-10-24
10	保护接地端子扭矩和 接地电阻	ZY-YF0230 ZY-YF0142	接地电阻测试仪 扭矩起子	CS2678 SRT-3	2026-10-24
11	耐异常热试验	ZY-YF0245	球压仪	AGBP152101	2026-10-24
12	把手承受力	ZY-YF0254	指式推拉力计	SN-300	2026-10-24
13	冲击和跌落	ZY-YF0237	钢球	500g	2026-10-24
14	泄露电流	ZY-YF0602	泄露电流测试仪	SIMPSON	2026-10-24

1.3 试验环境

表 3 试验环境

环境要素	环境记录	环境要求
时间	2026 年 03 月 18 日~2026 年 03 月 19 日	
温度 (°C)	26.3°C	15°C~35°C
湿度 (%RH)	56%	45%~75%
大气压 (kPa)	102 kPa	86 kPa ~106 kPa
其他	符合	电源: 频率为 50Hz, 允许偏差为 ±1Hz; 电压: AC220V, 允许偏差±5%

2. 安规关键件

表 4 安规关键件清单

部件名称	功能	制造商/物料代码	型号	技术参数	安全标准	证书编号	判定
印刷线路板	承载元器件	深圳市强达电路有限公司 13.01.08615	ZSW-8008-T,Rev.A	L4,202.00*150.00*1.60,FR4,TG-170,E NIG	UL94	E251497	P
印刷线路板	承载元器件	深圳市强达电路有限公司 13.01.08760	ZSW-8008-B,Rev.A	L4,202.00*150.00*1.60,FR4,TG-170,E NIG	UL94	E251497	P
网络变压器	隔离	建旭 21.12.00040	H16P07S	隔离电压 1500Vac	UL62368-1	随机测试	P

备注：P：Pass，F：Fail，N/A：不适用或未涉及。

3. 安规试验

3.1 输入试验

3.1.1 标准要求

输入试验应在考虑下列参数后的最不利的正常工作条件下进行:

1. 电源电压; 在确定某项试验的最不利的电源电压时, 应考虑下列各种可变因素:

a)多个额定电压; b)额定电压范围的上、下限; c)制造商规定的额定电压容差;

除非制造商声明使用更宽的容差, 否则对交流电网电源最小容差应为+10%和-10%, 对直流电网电源最小容差应为+20%和-15%。如果制造商限定设备仅与特定的电源系统(如UPS)连接, 且设备也提供了规定这种限制的说明, 则可以使用一个更窄的容差。

如果某一试验条款未要求最不利的供电电压, 则供电电压就是指额定电压值或额定电压范围内的任何电压值。

2. 电源频率; 在确定某项试验的最不利的电源频率时, 应考虑额定频率范围内的不同频率(例如50Hz和60Hz), 但不必考虑额定频率的容差(例如50Hz±0.5Hz)。

3. 环境条件(例如, 制造商规定的最高环境温度);

4. 制造商规定的设备的物理场所和可移动零部件的位置;

5. 工作方式, 包括由于互连设备形成的外部负载;

6. 控制件的调节。

3.1.2 试验方法

在确定输入电流和输入功率时, 应考虑下列各种因素:

1. 由制造商附加在受试设备上出售的或随受试设备一起提供的选件所形成的负载;

2. 由制造商预定设计的要从该受试设备获得供电的其他设备单元所形成的负载;

3. 在设备上可触及的任何标准电源插座上可能连接的, 达到制造商规定值的负载;

4. 对含有音频放大器的设备, 见IEC 62368-1:2018附录E.1;

5. 对具有活动图像的显示器, 应采用下列设置: 应使用IEC 60107-1:1997中3.2.1.3规定的“三垂直条信号”; 应将用户可触及的图像控制件调接到能获得最大的功率消耗; 和音量调节应符合IEC 62368-1:2018附录E.1的规定。

试验期间可以使用模拟负载来模拟这样的负载。

在每一种情况下, 当输入电流或输入功率已达到稳定时读取读数。如果输入电流或输入功率在正常工作周期内是变化的, 则要在一段有代表性的时间内, 在记录有效值的电流表或功率表上读取所测得的按平均指示给出的稳态电流或功率值。

在正常工作条件下, 但在额定电压或额定电压范围的每端电压下测得的输入电流或输入功率不应超过额定电流或额定功率10%以上。

通过在下列条件下测量设备的输入电流或输入功率来检验是否合格:

1. 如果设备具有一个以上的额定电压, 应在每个额定电压下测量输入电流或输入功率;

2. 如果设备具有一个以上的额定电压范围, 应在每个额定电压范围的每一端电压下测量输入电流或输入功率;

如果标出的是一个额定电流或额定功率值, 则要用在相关额定电压范围内测得的较大的输入电流或输入功率与其相比较;

如果标出的是用一个短横线分开的两个额定电流或额定功率值, 则要用在相关额定电压范围内测得的两个值与其相比较。




图 1 电源输入试验

3.1.3 试验结果

表 5 电源输入试验结果

状态	输入电压 (Vdc)	电流 (A)	功率 (W)	判定
产品上电，网络 接口进行通讯	9	0.386	3.474	P
	12	0.275	3.3	P
	24	0.137	3.288	P
	36	0.097	3.492	P

备注：P: Pass, F: Fail, N/A: 不适用或未涉及。

3.2 抗电强度

3.2.1 标准要求

A. 固体绝缘型式试验的试验程序

除非另有规定, 符合性要按如下之一的规定来检验:

——在IEC 62368-1:2018第5.4.1.4节的温度试验后立即进行, 或

——如果元器件或部件在设备外单独进行试验, 则在进行抗电强度试验前, 要使元器件或部件的温度达到在IEC 62368-1:2018第5.4.1.4节的温度试验期间该零部件达到的温度(例如, 将元器件或部件放在烘箱内)。

作为一种替代方法, 对附加绝缘或加强绝缘的薄层材料允许在室温下进行试验。

除非在本部分的其他地方另有规定, 基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘的抗电强度试验电压是下列三种方法中的最高的试验电压值:

——方法1: 使用要求的耐压(根据来自交流电网电源或直流电网电源, 或来自外部电路的瞬态电压来确定), 按图确定试验电压。

——方法2: 使用跨在电气间隙上的工作电压的峰值或重复性峰值电压中的较高者, 按图确定试验电压。

——方法3: 使用标称电网电源电压(包括暂态过电压), 按图确定试验电压。

绝缘要按下列规定承受最高的试验电压:

——施加频率为50Hz或60Hz、基本上为正弦波形的交流电压; 或

——按以下规定时间在一个极性上施加直流电压, 然后以相反极性重复施加直流电压。

施加到被试绝缘上的电压从零逐渐升高到规定的电压, 并在该电压值上保持60s(对例行试验, 见IEC 62368-1:2018第5.4.9.2节)。

必要时, 绝缘应当连同与绝缘表面接触在一起的金属箔一同试验。本试验方法限于绝缘可能是薄弱的部位(例如, 在绝缘下面有尖锐的金属棱边的部位)。如果实际可行, 绝缘衬里要单独进行试验。要注意放置金属箔的位置, 使绝缘的边缘不发生闪络。如果使用带有胶粘剂的金属箔, 则该胶粘剂应是导电的。

为了避免损坏与本试验无关的元器件或绝缘, 可以将集成电路或类似的电路断开, 也可以采用等电位连接。试验时, 符合IEC 62368-1:2018附录G.8的压敏电阻器可以拆除。

对包含有基本绝缘和附加绝缘与加强绝缘并联的设备, 要注意施加到加强绝缘上的电压不要使基本绝缘或附加绝缘承受过高的电压应力。

如果电容器与被试绝缘并联(例如, 射频滤波电容器)并且可能影响试验结果, 则应当使用直流试验电压。

与被试绝缘并联提供直流通路的元器件, 例如滤波电容器的放电电阻器和限压器件可以断开。

如果变压器绕组的绝缘是按5.4.1.6沿绕组的长度而改变的, 则要使用对绝缘施加相应应力的抗电强度试验方法。

示例: 这种试验方法的例子是, 在频率足够高以避免变压器磁饱和的条件下进行的感应电压试验。输入电压要升高到能感应出等于要求的试验电压的输出电压。

要求的耐压/小于和等于 kV (峰值)	基本绝缘或附加绝缘的 试验电压	加强绝缘的 试验电压
	kV (峰值或直流)	
0.33	0.33	0.5
0.5	0.5	0.8
0.8	0.8	1.5
1.5	1.5	2.5
2.5	2.5	4
4	4	6
6	6	8
8	8	12
12	12	18
U_k^a	U_k^a	$1.5 \times U_k^a$
允许在最近的两点之间使用线性内插法。		
^a U_k 是高于 12kV 的任何要求的耐压。		

图4 基于瞬态电压的抗电强度试验电压

电压/小于和等于 kV (峰值)	基本绝缘或附加绝缘的 试验电压	加强绝缘的 试验电压
	kV (峰值或直流)	
0.33	0.43	0.53
0.5	0.65	0.8
0.8	1.04	1.28
1.5	1.95	2.4
2.5	3.25	4
4	5.2	6.4
6	7.8	9.6
8	10.4	12.8
12	15.6	19.2
U_p^a	$1.3 \times U_p^a$	$1.6 \times U_p^a$
允许在最近的两点之间使用线性内插法。		
^a U_p 是高于 12kV 的任何电压。		

图5 基于峰值工作电压的抗电强度试验电压

标称电网电源电压	基本绝缘或附加绝缘的 试验电压	加强绝缘的试验电压
V (有效值)	kV (峰值或直流)	
≤ 250	2	4
$> 250 \sim \leq 600$	2.5	5

图6 基于暂态过电压的抗电强度试验电压

本次试验按照产品的立项要求, 隔离前、后端的抗电强度要求为3000VDC。

3.2.2 试验方法

A. 湿热处理

湿热处理应当在空气温度为 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$,相对湿度为 $(93\pm 3)\%$ 的湿热箱或室内进行120h。在湿热处理期间,元器件或组件不通电。

对预定不在热带气候条件下使用的设备,湿热处理应当在空气相对湿度为 $(93\pm 3)\%$ 的湿热箱或室内进行48h。在能放置样品的所有位置上,空气温度应当保持在 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 之间不会产生凝露的任一方便的温度值 $(t\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 范围内。

在湿热处理前,要使样品的温度达到规定的温度 t 和 $(t+4)^{\circ}\text{C}$ 之间的温度。

注:预定在海拔2000m以上至5000m使用的设备,考核其绝缘材料特性所需要进行的预处理的条件和要求正在考虑中。在未得到另外的数据之前,可以使用2000m以下的预处理的条件和要求。

B. 例行试验的试验程序

除下列不同外,例行试验按IEC 62368-1:2018第5.4.9.1节进行:

- 试验可以在室温条件下进行; 和
- 抗电强度试验的持续时间应为 $1\text{s}\sim 4\text{s}$; 和
- 试验电压可以减小10%。

注:上述试验条件也适用于设备或部件在生产中的例行试验。

试验期间应无绝缘击穿。当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无法限制电流时,则认为已发生绝缘击穿。电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿。

C. 脉冲试验

电气隔离承受10次交替极性的脉冲。连续脉冲之间的时间间隔是60s,试验电压按图。

D. 稳态试验

电气隔离按IEC 62368-1:2018第5.4.9.1节承受抗电强度试验,试验电压按图。

零部件	脉冲试验	稳态试验
5.4.10.1a)所指的零部件 ^a	2.5kV 10/700 μs	1.5kV
5.4.10.1b)和c)所指的零部件 ^b	1.5kV 10/700 μs ^c	1.0kV
a 不应拆除浪涌抑制器。 b 如果浪涌抑制器作为设备外单独的元器件通过了5.4.10.2.2的脉冲试验,则可以拆除浪涌抑制器。 c 试验期间,允许浪涌抑制器动作,允许GDT产生火花放电。		

图7 脉冲试验和稳态试验的抗电强度试验值

E. 合格判据

在脉冲试验和稳态试验的试验期间:

- 不应有绝缘击穿; 和
- 除了图脚注b指出的以外,浪涌抑制器不应动作,或GDT内不得产生火花放电。

对抗电强度试验,当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大,则认为已发生绝缘击穿。

对脉冲试验,按以下两种方法之一确认绝缘是否击穿:

——在脉冲施加期间,观察示波器波形,通过波形形状判断是浪涌抑制器动作还是绝缘被击穿;

——在施加所有脉冲后,进行绝缘电阻试验。测量绝缘电阻时允许将浪涌抑制器断开。试验电压是500V直流,或者,如果浪涌抑制器保持在位,用小于浪涌抑制器动作电压或起弧电压10%的电压作为试验电压。绝缘电阻不应小于 $2\text{M}\Omega$ 。

3.2.3 试验配置

使用耐压测试仪进行抗电强度测试。将受试产品的电源输入端短接, 分别对网络接口之间进行550VDC (加严10%) 的抗电强度测试。试验中, 不得出现击穿或重复飞弧, 电晕效应和类似现象可忽略不计, 判定为Pass; 否则, 判定为Fail。




图8 抗电强度试验

3.2.4 试验结果


表 6 抗电强度试验数据

测试位置	测试电压 (V)	时间(min)	漏电流 (nA)	判定
电源输入接口与 IN0 网络接口	500VDC	1	0.0	P
电源输入接口与 OUT1 网络接口	500VDC	1	0.9	P
电源输入接口与 OUT2 网络接口	500VDC	1	0.0	P
电源输入接口与 OUT3 网络接口	500VDC	1	0.0	P
电源输入接口与 OUT4 网络接口	500VDC	1	0.0	P
电源输入接口与 OUT5 网络接口	500VDC	1	0.6	P
电源输入接口与 OUT6 网络接口	500VDC	1	0.3	P
电源输入接口与 OUT7 网络接口	500VDC	1	1.6	P

备注: P: Pass, F: Fail, N/A: 不适用或未涉及。

4. 产品图片


产品型号: ZSW-8008

视图: ☒ 整体 ☐ 前面 ☐ 后面 ☐ 左面 ☐ 右面 ☒ 顶面 ☐ 底面 ☐ 内部	
视图: ☒ 整体 ☐ 前面 ☐ 后面 ☒ 左面 ☐ 右面 ☐ 顶面 ☐ 底面 ☐ 内部	

PCB 板卡: ZSW-8008-T


视图:

- ☐ 整体
- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 左面
- ☐ 右面
- ☒ 顶面
- ☐ 底面
- ☒ 内部





视图:

- ☐ 整体
- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 左面
- ☐ 右面
- ☐ 顶面
- ☒ 底面
- ☒ 内部



PCB 板卡: ZSW-8008-B

视图: ☐ 整体 ☐ 前面 ☐ 后面 ☐ 左面 ☐ 右面 ☒ 顶面 ☐ 底面 ☒ 内部	
视图: ☐ 整体 ☐ 前面 ☐ 后面 ☐ 左面 ☐ 右面 ☐ 顶面 ☒ 底面 ☒ 内部	

-----报告结束-----

广州致远电子股份有限公司

地址: 广州市天河区天河软件园思成路 43 号

网址: www.zlg.cn



全国服务热线电话: 400-888-4005

人工客服工作时间: 09:00~18:00 (周一至周五)